



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности Кавказского района

ул. 35 лет Победы, 72, г. Кропоткин, 357380, тел. (8633) 411041, факс (8633) 411041, e-mail: zod@kavaz.mchs.gov.ru
телефон довокз.: +7(8633) 428-34-04, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (861228-34-04)

ПРЕДПИСАНИЕ № 189/1/2 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида № 15 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

И.о. заведующего МБДОУ д/с №15 Петрученко Лилии Викторовне

(индивидуального предпринимателя (пражакина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кавказского района по пожарному надзору №189 от 06.10.2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08.10.2015 года по 03.11.2015 года проведена проверка

старшим инспектором отдела надзорной деятельности Кавказского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственный инспекторов) по пожарному надзору,

капитаном внутренней службы Глушковым Василием Алексеевичем

(проводившего (и-ми) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 15 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район по адресу: г. Кропоткин, пер. Колхозный, 28

совместно с И.о. заведующего МБДОУ д/с №15 Петрученко Лилией Викторовной

(указываются должность, фамилия, инициалы, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. (ч.7, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ)	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией. (ч.7, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ)	01.11.2016г.	
2	Для покрытия пола в спальнях и групповых, класса функциональной пожарной опасности здания Ф1.1, применены материалы с более высокой по-	В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреж-	01.11.2016г.	

<p>жарной опасностью, чем класс КМ2 (липолеум) (ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ)</p>	<p>демий подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 63-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД

Кавказского района

Глушков В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» ноября 2015г.



Предписание для исполнения получено(о):

федор

Федоров
03 ноябрь 2015г.

и.о. job.10.07.15.leaf

(должность, фамилия, инициалы)